

Technische Mindestanforderungen

Kredit (151/152), Investitionszuschuss (430)



energieberatung kuntke
sachverständigenbüro

Gebäudeenergieberater (HWK)

me. Thomas Kuntke
Sachverständiger für Energieeffizienz von Gebäuden (EIPOS)

Jüdenbergstraße 7
D- 01662 Meißen

Telefon +49-3521-735295
Telefax +49-3521-735282

kuntke@ebb-meissen.de
www.online-eb.de

BfEE- Anbieter-Nr.: 1002707
BAFA-Berater-Nr.: 222004

Mitglied im Landesverband Sachsen
öffentlich bestellter und vereidigter sowie
qualifizierter Sachverständiger
(BVS - Sachsen)

Gründungsmitglied Landesverband Sachsen der
Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker –
GIH Sachsen

Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der jeweiligen Bauteile

lfd. Nummer	Sanierungsmaßnahme	Bauteil	Maximaler U-Wert in W/(m ² ·K)
1.1	Wärmedämmung von Wänden	Außenwand	0,20
1.2	Wärmedämmung von Wänden	Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk	Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(m·K)}$
1.3	Wärmedämmung von Wänden	Außenwände von Baudenkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz	0,45
1.4	Wärmedämmung von Wänden	Innendämmung bei Fachwerkaußenwänden sowie Erneuerung der Ausfachungen	0,65
1.5	Wärmedämmung von Wänden	Wandflächen gegen unbeheizte Räume	0,25
1.6	Wärmedämmung von Wänden	Wandflächen gegen Erdreich	0,25
2.1	Wärmedämmung von Dachflächen	Schrägdächer und dazugehörige Kehlbalkenlagen	0,14
2.2	Wärmedämmung von Dachflächen	Dachflächen von Gauben	0,20
2.3	Wärmedämmung von Dachflächen	Gaubenwangen	0,20
2.4	Wärmedämmung von Dachflächen	Flachdächer	0,14
2.5	Wärmedämmung von Dachflächen	Alternativ bei Baudenkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz höchstmögliche Dämmschichtdicke	Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m·K)}$
3.1	Wärmedämmung von Geschossdecken	Oberste Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen	0,14
3.2	Wärmedämmung von Geschossdecken	Kellerdecken, Decken zu unbeheizten Räumen	0,25
3.3	Wärmedämmung von Geschossdecken	Geschossdecken nach unten gegen Außenluft	0,20
3.4	Wärmedämmung von Geschossdecken	Bodenflächen gegen Erdreich	0,25
4.1	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Mehrscheibenisolierverglasung	0,95
4.2	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren	1,1
4.3	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Ertüchtigung von Fenstern und Kastenfenstern sowie Fenster mit Sonderverglasung	1,3
4.4	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Dachflächenfenster	1,0
4.5	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Austausch von Fenstern an Baudenkmalen oder erhaltenswerter Bausubstanz	1,4 <small>bei echten glasteilenden Sprossen: 1,6 W/(m²·K)</small>
4.6	Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren	Ertüchtigung von Fenstern an Baudenkmalen oder erhaltenswerter Bausubstanz	1,6
5.1	Hauseingangstüren	Außentüren beheizter Räume	1,3

Einzelmaßnahmen (Produktnummern 152/430)

UniCredit Bank • HypoVereinsbank
Konto 2 480 109 174
Bankleitzahl 850 200 86
IBAN DE97850200862480109174
BIC HYVEDEMM496

USt. Ident.-Nr. DE 140 617 019